



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15; e-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул.Бабича, 12, тел.: (4852) 56-11-58; e-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 72/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 27»
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору № 72 от «15» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «23» марта 2017 года по 10 час. 00 мин. «05» апреля 2017 года государственным инспектором г.Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте защиты МДОУ «Детский сад № 27», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Космонавтов, д.3 обязательных требований пожарной безопасности, в присутствии заведующего МДОУ «Детский сад № 27» Опарышевой Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана с нарушением нормативных документов по пожарной безопасности (в перечне вопросов не учтена специфика деятельности учреждения, а именно: в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, цехов, участков, для рабочих)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ); п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ); п. 14, приложение 2 к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – Приказ № 645)	01.07.2018г.	

2.	Отсутствуют разработанные, утвержденные и согласованные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для поваров, машинистов по с/б, младшего персонала, работников, осуществляющих круглосуточную охрану (перечень работников указан в приказе от 03.08.2016г. № 01-07/61)	ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п.54, п.53 Приказа № 645	01.07.2018г.	
3.	Покрытие стен на путях эвакуации (лестничные клетки) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (ремонтные работы проведены в 2014 г. с применением краски акриловой водно-дисперсионной ВД-АК, имеющей сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.00120 ТР 0622951 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,Д2,Т1)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 ППР в РФ	01.07.2018г.	
4.	Покрытие пола музыкального зала выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2 (ремонтные работы проведены в 2014 г. с применением напольного покрытия ПВХ тип «Force», имеющего сертификат соответствия № С-RU.ПБ23.В.00178 ТР 0640951 - показатели пожарной опасности строительного материала Г2,В3,Д2,Т2,РП1)	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 ППР в РФ	01.07.2018г.	
5.	Над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», кроме эвакуационных выходов: - из раздевалок групп № 1 и № 2 непосредственно наружу, - из коридора 1-го этажа (помещение № 18 по тех. паспорту инв. № 25954), - из коридора 2-го этажа (помещение № 15 по тех. паспорту инв. № 25954) в лестничную клетку, - из раздевалки группы № 6 (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 25954) в лестничную клетку 2-го этажа	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п.3.1, 3.2, 3.11, 5.1 таб. 2, таб.1 НПБ 104-03; п.5, таб.1, таб.2 СП 3.13130-2009; п.6.9* СНиП 21-01-97*	01.07.2018г.	
6.	Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении, не защищенном от несанкционированного доступа -	ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п.13.14.5 СП 5.13130.2009; п. 12.48 НПБ 88-2001	01.07.2018г.	

установлен в коридоре 1-го этажа (помещение № 21 по тех. паспорту инв. № 25954)			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст. 6, ст. 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 20 17 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Яшина А.Ю.
(подпись)

Затвердуский
(подпись)

Опарникова И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«05» апреля 20 17 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору