



**Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль

(место составления акта)

«05» апреля 2017 г.

(дата составления акта)

10 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 72**

В период с «23» марта 2017 года по «05» апреля 2017 года  
по адресу: г. Ярославль, ул. Космонавтов, д.3

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. от «15» марта 2017 года № 72

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» (далее – МДОУ «Детский сад № 27»)

Продолжительность проверки: в период с 10 час. 00 мин. «23» марта 2017 года по 10 час. 00 мин. «05» апреля 2017 года

Общая продолжительность проверки: (10 рабочих дней)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) \_\_\_\_\_  
Заведующий МДОУ «Детский сад № 27» Опарышева Наталья Викторовна (распоряжение направлено 16.03.2017 года в 11 час.41 мин. по эл.почте yardon027@yandex.ru)  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Яшина Анна Юрьевна

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Детский сад № 27» Опарышева Н.В.

**Краткая характеристика объектов:** Здание МДОУ «Детский сад № 27» 2-х этажное с техническим подпольем, II степени огнестойкости, общей площадью 1196 кв.м, введено в эксплуатацию (построено) в 1991 году. Здание соответствует классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1. В помещениях детского сада располагаются 6 групп, музыкальный зал, кабинеты специалистов, пищеблок. Максимальное количество детей – 148, работников – 40, в ночное время – 1 сторож. На территории расположен отдельно стоящий хозяйственный блок (прачечная, мастерская, склад). Отопление центральное водяное, помещения электрифицированы. Здание оборудовано естественной вентиляцией, помещения пищеблока, изолятора, прачечной – с механическим побуждением. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно расчета, имеется распорядительная документация в области пожарной безопасности.

Капитальный ремонт и реконструкция здания детского сада за период эксплуатации не проводились. Проектная документация на здание и помещения имеется.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):



| №<br>п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                                                                                                | Сведения о юридическом и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Программа проведения вводного противопожарного инструктажа разработана с нарушением нормативных документов по пожарной безопасности (в перечне вопросов не учтена специфика деятельности учреждения, а именно: в п.4.5. указаны общие меры по пожарной профилактики и тушению пожаров для руководителей структурных подразделений, цехов, участков, для рабочих)  | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ); п. 3 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее – ППР в РФ); п. 14, приложение 2 к приказу МЧС России от 12.12.2007 № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" (далее – Приказ № 645) | МДОУ<br>«Детский сад № 27»                                                                                      |
| 2.       | Отсутствуют разработанные, утвержденные и согласованные в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума для поваров, машинистов по с/б, младшего персонала, работников, осуществляющих круглосуточную охрану (перечень работников указан в приказе от 03.08.2016г. № 01-07/61)                                                        | ст. 1, ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; п. 3 ППР в РФ; п.54, п.53 Приказа № 645                                                                                                                                                                                                                                                                                              | МДОУ<br>«Детский сад № 27»                                                                                      |
| 3.       | Покрытие стен на путях эвакуации (лестничные клетки) выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ0 (ремонтные работы проведены в 2014 г. с применением краски акриловой водно-дисперсионной ВД-АК, имеющей сертификат соответствия № C-RU.ПБ37.В.00120 ТР 0622951 - показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В1,Д2,Т1) | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 ППР в РФ                                                                                                                                                                            | МДОУ<br>«Детский сад № 27»                                                                                      |
| 4.       | Покрытие пола музыкального зала выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2 (ремонтные работы проведены в 2014 г. с применением напольного покрытия ПВХ тип «Force», имеющего сертификат соответствия № C-RU.ПБ23.В.00178 ТР 0640951 - показатели пожарной опасности строительного материала Г2,В3,Д2,Т2,РП1)                        | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33 ППР в РФ                                                                                                                                                                            | МДОУ<br>«Детский сад № 27»                                                                                      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 5. | Над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели (табло) «Выход», кроме эвакуационных выходов:<br>- из раздевалок групп № 1 и № 2 непосредственно наружу,<br>- из коридора 1-го этажа (помещение № 18 по тех. паспорту инв. № 25954),<br>- из коридора 2-го этажа (помещение № 15 по тех. паспорту инв. № 25954) в лестничную клетку,<br>- из раздевалки группы № 6 (помещение № 30 по тех. паспорту инв. № 25954) в лестничную клетку 2-го этажа | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п.3.1, 3.2, 3.11, 5.1 таб. 2, таб.1 НПБ 104-03; п.5, таб.1, таб.2 СП 3.13130-2009; п.6.9* СНиП 21-01-97* | МДОУ<br>«Детский сад № 27» |
| 6. | Приемно-контрольный прибор автоматической установки пожарной сигнализации установлен в помещении, не защищенном от несанкционированного доступа - установлен в коридоре 1-го этажа (помещение № 21 по тех. паспорту инв. № 25954)                                                                                                                                                                                                                             | ст. 1; ст. 2 Федерального закона РФ №69-ФЗ; п. 61 ППР в РФ; п.13.14.5 СП 5.13130.2009; п. 12.48 НПБ 88-2001                                                          | МДОУ<br>«Детский сад № 27» |

- несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. \_\_\_\_\_

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» апреля 20 17 г.



(подпись)  
М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» апреля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)